



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПР ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел/факс: (4152) 30-10-67; (4152) 30-10-68
Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

«09» августа 2022 г., 11 час. 00 мин. № 41-002-2022/0148ак
(дата и время составления акта)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки (плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 41-002-2022/0148рс от «27» июля 2022 г., учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий №41220061000200874744
 2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществление федерального государственного пожарного надзора № 006
 3. Выездная проверка проведена: Государственным инспектором г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитаном внутренней службы Кириьскиным Денисом Андреевичем.
 4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты: не привлекались.
 5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3 имени А.С. Пушкина».
 6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеленая Роща 24.
 7. Контролируемые лица: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 имени А.С. Пушкина», по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеленая роща, 24.
 8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «05» августа 2022 г., 14 час. 00 мин. по «05» мая 2022 г., 17 час. 00 мин.
с «09» августа 2022 г., 10 час. 00 мин. по «09» августа 2022 г., 11 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)
- Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
«02» рабочих дня, «4» часа «00» минут

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр:

с «05» августа 2022 г., 14 час. 00 мин. по «05» августа 2022 г., 16 час. 30 мин.
по месту: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеленая Роща, 24;

3) истребование документов:

с «05» августа 2022 г., 16 час. 30 мин. по «05» августа 2022 г., 17 час. 00 мин.
по месту: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеленая Роща, 24;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. технический паспорт на здание с поэтажной экспликацией и обозначением на ней наименований помещений;

2. документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении руководителя на должность, о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);

3. организационно-распорядительные документы по организации обучения мерам пожарной безопасности (ПТМ, удостоверение ПТМ, инструкции о мерах ПБ, журнал учета инструктажей и др.);

4. проектная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

5. договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

6. план-графики и акты проведения технического обслуживания; журнал технического обслуживания АУПС;

7. проектная документация на фасадную систему.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1.	На объекте защиты двери с первого по третий этаж по левому и правому крылу учебного корпуса ведущие на лестничную клетку выполнены без уплотнения в притворах.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.4 ст.4, ч. 1 ст.6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы»;
2.	На объекте защиты в помещении теплового	п. 16 «б» постановления

	узла, допущено хранение различных материалов.	правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
3.	На объекте защиты в спортивном зале ИП смонтированы без защитной конструкции, предотвращающей опасность механического повреждения.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.4 ст.4, ч. 1 ст.6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.34 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
4.	На объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.131.30 (при отнесении к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости в соответствии с таблицей 24 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (помещение библиотеки).	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям»; п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

12. К настоящему акту прилагаются:


1) Предписание № 41-002-2022/0148пп/1 от 09.08.2022 года.

2) Протокол осмотра от 05.08.2022 года.

3) Проверочный лист от 05.08.2022 года.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Кириькин Д.А.



(подпись, заверенная печатью)

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору,
капитан внутренней службы Кириькин Д.А.
тел.: (4152) 30-10-67, E-mail: ond-pk@41.mchs.gov.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Заместитель Сергея Владимировича, директор
Гриц 09.08.19

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течении 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR кода.



Заместитель начальника отдела-
начальник ОНДиПР ОНДиПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы Гриднев Е.Ю.